

лист-3

Форма № 11-Э

0351011

ПЭС	А03Т 22С
РЭС	Завидовский

## ПАСПОРТНАЯ КАРТА ВЛ 10 кВ

от П/с.п. №4 до ПП-454 (ввод №1)

Диспетчерск. № <i>Фридер</i> 25-454-1"	Длительность допустимого тока по нагре- ву, А	Район климат. условия		Проектная организация	Строительно-монтажная организация
		по ветру	по гололеду		
		II	IV		Реконструкцию произвести в 1995 году. АО "ЗСЭМ"

№№ опор, ограничи- вающих участок	Марка, се- чение и ко- личество проводов	Протяжен- ность по трассе, км	Год вво- да в эк- сплуа- тацию	Кол-во ответ- влений	Количество установленных опор, шт. <i>древ. 29 30 шт.</i>										Изоляторы	
					промежуточных					<i>на пост. приставках</i>					тип	кол-во
					дерев.	дерев. на ж/б пр.	жел. бет.	метал.	спец.	дерев.	дерев. на ж/б пр.	жел. бет.	метал.	спец.		
<i>была №1 ÷ №29 №33 АС-35</i>		<i>1,648</i>	<i>реконструкция</i>			<i>29</i>										
<i>стала Оп. №1 ÷ Оп. №39</i>		<i>2,0 км.</i>	<i>XII-1995г.</i>			<i>2</i>	<i>30</i>									
<i>после реконструкции)</i>	<i>А-95.</i>															

Кабельные вставки				Секционир. аппараты			Заземление - 33 шт.			Пересечения		
№№ опор, ограничи- вающих кабель	марка, сечение	длина, (м)	№ пас- порта, кл.	место уста- новки (№№ опор)	тип	кол-во	№№ опор, на которых уст. заземл.	сопротив- ление, Ом	№№ опор пролета	наименование пересе- каемого объекта	№№ опор пролета	наименование пересе- каемого объекта
<i>с П/с.п. №4 ат. №25</i>				Грозозащита			<i>с Оп. №1 ÷</i>					
<i>до опоры №1.</i>	<i>ААБ</i>	<i>50</i>	<i>1.</i>	место уста- новки (№№ опор)	тип	кол-во	<i>до Оп. №39</i>	<i>доп. 10 см.</i>				
<i>ВЛ-10 кВ</i>	<i>(3x50)</i>						<i>1 км</i>	<i>всё контура</i>				
							<i>каждой</i>	<i>в корде</i>				
								<i>по заземл.</i>				
								<i>от 8/II-95г.</i>				



СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
6.04.95г.	Опора №1 ÷ №29	Произведен верховой осмотр ВЛ с проверкой грозозащиты в ко-ве 4 <sup>х</sup> комплектов разрядников с подрезкой деревьев под проводами и во всей ее зоне.	Кирьяков Баранов Труньков Бабих
с 1/II ÷ 29/II-95г.	от п/с. №4 с Оп. №1 до ТП-454 (опора №29).	При данной реконструкции были установлены: перест. опоры в ко-ве деревьях. опоры на ж/б тисы в ко-ве штук Установлено новых пролетов ШС-10 (175 штук) Длина ВЛ-10кв. после реконструкции составляет - 2000 м. Всего ко-во опор - (33 шт.)	работавший электромонтер А.О. ЗС Зависел электромонтер талис Донусков от РЭ был Мир
8/II-96г.	Произведен замер контура з/з лабораторной с оп. №14 ÷ оп. №33		Горюха
4.04.97г.	Оп. №1 ÷ оп. №33	Проведен верховой осмотр ВЛ-6 кв. с проверкой грозозащиты.	Миронов Кирьяков Бабих Бабих
13.04.98г.	Вся ВЛ-10 кв. от п/с. №4 (оп. №1) до ТП-454 ввод №1	Произведен верховой осмотр ВЛ-10 кв. с установкой грозозащиты - (4 <sup>х</sup> ) комплектов РВО-10	Миронов Кирьяков Бабих Бабих
9.04.99г.	На участке от п/с. №4 до ТП-454 (ввод-1)	Производится верховой осмотр ВЛ-10 кв. с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев.	Миронов Гурьянов Детков Бабих Бабих

Паспорт составил

Числова Ю.И. Числов 6.04.95г.  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Паспорт проверил

Миронов Т.А. Мирин  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)



Форма № 11-Э  
0351011

ПЭС	АФЗ "
РЭС	" 2ЭС
	Заводск

ПАСПОРТНАЯ КАРТА ВЛ 10 кВ от ЦРП-4 до разъединит. ТБ-5

Диспетчерск. № <i>25-454-1</i>	Длительность допустимого тока по нагре- ву, А	Район климат. условия		Проектная организация	Строительно-монтажная организация
		по ветру	по гололеду		

[illegible][illegible]



**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА**

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
11.04.2000г.	От ЦРП-4 до развешки ТБ-5	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. с установкой грозозащиты и подрезкой деревьев.	Миронов Т. Елисеев Р. Бабич Вад. Бедарев Ст.
28.04.2001г.	От ЦРП-4 до развешки ТБ-5	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев	Миронов Елисеев Бедарев Бабич В. Захаров
29.03.2002г.	Участок от ЦРП-4 до развешки ТБ-5	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. фидера 25-454-1 с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев.	1) Миронов Т. 2) Бедарев Ст. 3) Турьянов В. 4) Захаров С. Ю. 5) Тютюев Б. В.
17.04.2003г.	От ЦРП-4 до развешки ТБ-5	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. фидера 25-454-1 с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев.	Миронов Елисеев Захаров Штрак
31.03.04г.	ВЛ-10кв. от ЦРП-4 до развешки ТБ-5	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. по фидеру 25-454-1 с проверкой грозозащиты (4 комплекта РВО-10), цокольных муфт и подрезкой деревьев.	Миронов Т. Кирьянов Ю. Штрак В. Бедарев Ст. Клишиков

Паспорт составил

*Тислова Ю.И.* 11.04.2000г. *Тислова*  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Паспорт проверил

*Буряченко А.И.*  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)  
*Николаев Заведского*  
*РДС*

НПК

Зак. 12685, тир. 500







СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
25.04.05	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Мирских Кирьянов Деткова Курьянов Захаров
24.04.06	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Деткова Кирьянов Захаров Коромацкий
16.04.07	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Кирьянов Коромацкий Захаров
12.05.08	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Деткова Молокотов Мамонтов
16.05.08	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Захаров Ситарев Мухоморов
23.04.09	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Захаров Ситарев Мухоморов
16.04.10	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Захаров Ситарев Мухоморов
22.04.11	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Захаров С.Ю. Кирьянов Ю.Д.
17.04.12	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Кирьянов Ю.Д.
27.03.13	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Ситарев О.В.
15.04.14	от ЦРП-4 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, цокольных муфт и подрезкой деревьев	Захаров С.Ю.

Паспорт составил

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Всехтерешникова Е.Г. 25.04.05

Паспорт проверил

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)



ПАСПОРТНАЯ КАРТА ВЛ 10 кВ от УСП-4 до ТП-454 (вббг)

[illegible][illegible]



## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИЯХ ВЛ

[illegible]

Паспорт составил эл.монтер по эскизированию Кельмяшкина В.О

Паспорт проверил начальник ЭСР ЗН Грунин В.В.