


УТВЕРЖДАЮ:Технический директор по электроснабжению
ООО «Горэлектросеть» В.В. Грунин
« 18 » марта 2024г.**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение проектных работ по теме:

Монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование предприятия	ООО «Горэлектросеть»
2	Наименование объекта	Монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16
3	Основание для проектирования	ТУ, ТЗ
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Местоположение	г.Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, участок 24Г
6	Категория электроприемников по надежности электроснабжения	II категория
7	Максимальная мощность	650кВт
8	Класс напряжения	6 кВ
9	Объёмы проектирования	Выполнить проект на монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16.
10	Основные технические решения	1. Запроектировать монтаж в/в оборудования в РУ-6кВ РП-16; 2. Проект согласовать со всеми заинтересованными сторонами, ПБ ПТО ООО «Горэлектросеть», начальником ЗН ЭСР.
11	Заказчик	ООО «Горэлектросеть»

Ведущий инженер ПБ ПТО

Согласовано:
Начальник ПБ ПТО

Пондина Н.А.

Кузьмина С.Ю.