

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор по электроснабжению
ООО «Горэлектросеть»
В.В. Грунин
« 18 » марта 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ по теме:

Монтаж в/в оборудования в ТП-727

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование предприятия	ООО «Горэлектросеть»
2	Наименование объекта	Монтаж в/в оборудования в ТП-727
3	Основание для проектирования	ТУ, ТЗ
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Местоположение	г.Новокузнецк, Центральный район, квартал 45-46.
6	Категория электроприемников по надежности электроснабжения	II категория
7	Максимальная мощность	730кВт
8	Класс напряжения	0,38кВ
9	Объемы проектирования	Запроектировать монтаж в/в оборудования в ТП-727.
10	Основные технические решения	1. Монтаж в РУ-6кВ ТП-727 ячеек КСО-366 на I. II с.ш. 2. Проект согласовать со всеми заинтересованными сторонами, ПБ ПТО ООО «Горэлектросеть», начальником ЦК ЭСР.
11	Заказчик	ООО «Горэлектросеть»

Ведущий инженер ПБ ПТО

Согласовано:
Начальник ПБ ПТО



Пондина Н.А.

Кузьмина С.Ю.