

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор по электроснабжению
ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»
_____ К.В. Неваев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по теме:

Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-374 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование предприятия	ООО «Горэлектросеть»
2	Наименование объекта	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-374 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
3	Основание для проектирования	ТЗ
4	Вид строительства	Техническое перевооружение
5	Стадийность проектирования	Р
6	Категория электроприемников по надежности электроснабжения	2 категория
7	Объёмы проектирования	Запроектировать замену силового трансформатора (ТМ) ТП-374
8	Основные технические решения	1. Запроектировать замену силового трансформатора на ТМ-400 кВА 10/0,4, согласно ПУЭ. 2. Предусмотреть замену необходимого оборудования в РУ-0,4кВ Проект согласовать с техническим директором по электроснабжению ООО «УК «НовокузнецкЭнерго», начальником участка ПС
9	Дополнительные условия	-
10	Заказчик	ООО «Горэлектросеть»

Составил:

Ведущий инженер ПБ ПТО



Пондина Н.А.

Согласовано:

Начальник ПБ ПТО



Романюк С.Ю.